



ООО «ЭТК – Прибор»

ОКПД2 26.51.82.190



ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ (ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ)

Паспорт

ПС 26.51. 82-003-11361385-2018

1. Назначение

Гильзы защитные, предназначены для предотвращения непосредственного воздействия термометрируемой среды на термоэлектрические преобразователи сопротивления, при их монтаже в сосуды под давлением, на трубопроводы или другие объекты.



2. Основные технические характеристики

- диапазон рабочих температур от минус 50°С до плюс 180°С;
- максимальное давление рабочей среды 6,3 МПа;
- материал гильзы: сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

3. Свидетельство о приемке

Гильзы защитные ГЗ-С- _____ - _____ в количестве _____ шт. соответствуют
(М- М20х1,5; G-G1/2) (L – 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250)

требованиям технических условий ТУ 26.51. 82-003-11361385-2018 и допускаются к эксплуатации.

| | | | |
|------|---------|---------------------|-------------------|
| М.П. | | | |
| | Подпись | Расшифровка подписи | Дата изготовления |

4. Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие гильз требованиям технических условий ТУ 26.51. 82-003-11361385-2018 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца от даты изготовления гильз (см. п.3).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью

«Электротехническая Компания - Приборы Автоматики»

Юридический адрес: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, Бульвар Большой, дом № 42, строение 1, эт. 0, пом № 149, рм № 6

Сервисная служба: тел. +7(495) 663-60-49

Коммерческий отдел: тел.+7(495) 663-60-50

www.eltecom.ru