

**УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ СЧЕТЧИКОВ  
CE 901 RUP-02**

**ФОРМУЛЯР**



ОКП 42 2950

Группа К9

**1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

1.1 Перед эксплуатацией устройства считывания счетчиков CE 901 RUP- 02 (в дальнейшем - устройство) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

**2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ**

- 2.1 Наименование: устройство считывания счетчиков CE 901 RUP-02.  
2.2 Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АГО3.В.54276.

**3 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1 В комплект поставки входит:

Устройство считывания счетчиков CE 901 RUP-02  
(исполнение, согласно записи в свидетельстве о  
приемке)\* 1 шт.

Руководство по эксплуатации САНТ.418123.004 РЭ 1 шт.

Формуляр САНТ.418123.004 ФО 1 шт.

Сетевой шнур 1 шт.

Элементы питания (тип АА) 2 шт.

**4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4229-001-63919543-2012 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и указанных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 7 лет с даты выпуска.

4.3 Устройство, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

4.4 По окончании гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если устройство имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если нарушена целостность пломбы, установленной при выпуске устройства.



**Адрес предприятия-изготовителя:**

**АО «Электротехнические заводы «Энергомера».**

355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Тел.: (8652) 35-75-27, факс: (8652) 56-66-90.

Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.

e-mail: [concern@energomera.ru](mailto:concern@energomera.ru), [www.energomera.ru](http://www.energomera.ru).

**5. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

В программу устройства при выпуске введены следующие значения:

Длительность отображения каждого окна в автоматическом режиме, секунд	5
Период автоматического обновления данных группы 0 при внешнем питании, минут	3
Количество знаков после запятой при отображении показаний энергии	2
Время активности подсветки дисплея после нажатия кнопки, секунд	10
Время активности при батарейном включении, секунд	30

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Устройство считывания счетчиков соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

М.П. (оттиск клейма ОТК)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ**

Устройство считывания счетчиков на основании результатов первичной поверки признано годным для эксплуатации.



М.П. (ФИО, подпись и  
оттиск клейма поверителя)

САНТ.418123.004 ФО изм.1 29.03.19 г.