

## УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин  
«07» июня 2022 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 86/22

Срок действия с 07.06.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 07.06.2027 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки серии КТП—ENRG мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение 6 и 10 кВ, токи термической стойкости на стороне ВН 8-20 кА, токи термической стойкости на стороне НН 12,5-50 кА, климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, с кабельным вводом, изготавливаемые по ТУ 3412-102-22136119-2013 с изм.№12

### ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Электротехнические заводы «Энергомера»  
355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, д.415, офис 294

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Электротехнические заводы «Энергомера»  
355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, д.415, офис 294

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ПАО «Россети» (с использованием комплектующих, аттестованных в ПАО «Россети» в установленном порядке)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии без разрешения ПАО «Россети»