



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB06.B.00051/20

Серия **RU** № **0158710**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТЭКС". Место нахождения: 600020, Россия, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 34-Б, офис 8. Адрес места осуществления деятельности: 600020, Россия, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 34-Б, офис 315. Регистрационный номер RA.RU.11HB06, дата внесения сведений об аккредитованном лице 24.01.2019. Телефон: +74922471110, адрес электронной почты: info@cert-ex.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Электротехнические заводы "Энергомера". Место нахождения: 355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, дом 415, офис 294. Адрес места осуществления деятельности: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Апанасенковская, домовладение 4. Основной государственный регистрационный номер 1102635005384. Телефон: +78652357527, факс: +78652566690, адрес электронной почты: concern@energomera.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Электротехнические заводы "Энергомера". Место нахождения: 355029, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, дом 415, офис 294. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Апанасенковская, домовладение 4.

**ПРОДУКЦИЯ** Шкафы монтажные климатические "Энергомера" серий: ST-AK, ST-OU. Продукция изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 3440-127-63919543-2016 "Шкафы монтажные климатические "Энергомера" ST-AK, ST-OU". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 105-20, 106-20 от 04.02.2020 испытательной лаборатории (центра) радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов общества с ограниченной ответственностью "Александровский испытательный центр", аттестат аккредитации № RA.RU.21MO57, акта анализа состояния производства № 19017-37 от 05.12.2019, комплекта эксплуатационных документов на оборудование в соответствии с ТР ТС 004/2011: паспорта № САНТ.656417.006 ПС, САНТ301442.039 ПС; руководства по эксплуатации САНТ.656417.019 РЭ «Шкаф ST-OU-MTS-5-K-16-УХЛ1», САНТ.656417.005 РЭ «Шкафы ST-AK-606015», технические условия ТУ 3440-127-63919543-2016 "Шкафы монтажные климатические "Энергомера" ST-AK, ST-OU" от 17.11.2016. Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Условия хранения: хранить в помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 °С. Срок хранения – 12 месяцев. Срок службы – 15 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 02.03.2020

**ПО** 01.03.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*



Куваев Антон Анатольевич (Ф.И.О.)

М.П. Мосеев Геннадий Разумникович (Ф.И.О.)