

ПАСПОРТ
Средства защиты от поражения электрическим током
№1 СЗ ПЭТ

арт. 06688

ООО «КВАЗАР»
г. Уфа

Средства защиты от поражения электрическим током №1 СЗ ПЭТ предназначены для обеспечения электробезопасности от поражения электрическим током при работе и монтаже в электроустановках на ТЭС и АЭС.

Набор комплектуется в удобных инструментальных сумках с ручками и плечевыми ремнями.

ТУ 25.73.30-021-127191850-2021

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Габариты, мм:

длина

высота

глубина

Масса, кг, не более

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

№	Наименование	Кол-во
1.	Указатель напряжения УННУ-40-1000В	1 шт.
2.	Тестер-пробник Fluke T110	1 шт.
3.	Тестер-пробник Fluke T130	1 шт.
4.	Тестер-пробник Fluke T150	1 шт.
5.	Комплект измерения наведенного напряжения КНН-500	1 шт.
6.	Устройство проверки указателей напряжения УПУН-М	1 шт.
7.	Указатель напряжения УВНУ-10 с ЗИП 1,5-10кВ	1 шт.
8.	Индикатор-тестер Voltest №750в =750в	1 шт.
9.	Клещи изолирующие КИ-1000	1 шт.
10.	Указатель напряжения ПИН-90-М 50-1000В У1	1 шт.
11.	Заземление переносное ПЗ-750Н U=750кВ 25мм ²	1 шт.
12.	Заземление переносное ПЗРУ-1 25мм ² 1000в	1 шт.
13.	Индикатор напряжения ПИН-90-2М 50-1000в	1 шт.
14.	Заземление переносное ПЗРУ-1 16мм ² до 1000в	1 шт.
15.	Заземление переносное ЗПП-1-35	1 шт.
16.	Накладка изолирующая гибкая 275x360	1 шт.
17.	Индикатор дефектов обмоток двигателей	1 шт.
18.	Ультразвуковой дальномер Даль-3	1 шт.

19.	Перчатки диэлектрические шовные	1 пара
20.	Паспорт	1 шт.
21.	Сумка С-005	1 шт.
22.	Сумка С-114	1 шт.

***По желанию заказчика состав инструмента может быть изменён**

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Средства защиты от поражения электрическим током №1 СЗ ПЭТ соответствует техническим условиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021и признан годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска **28.05.2021**

Укомплектовал _____ (_____)
Подпись ФИО

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию

Адрес завода-изготовителя:

РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 1/1
ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08
www.kvazar-ufa.com