

ПАСПОРТ
Комплект для ремонта оболочки кабеля КРОК

арт.07150

ООО «КВАЗАР»
г. Уфа

КРОК

Комплект для ремонта оболочки кабеля КРОК предназначен для ремонта на кабеле небольших порезов, вырывов и задиrow оболочки для восстановления изоляции жил и оболочки кабеля.

ТУ 25.73.30-021-127191850-2021.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты, мм:

длина 385
высота 285
глубина 85

Масса, кг, не более

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование | Кол-во |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Самослипающаяся изолента SF35, 19мм x 10 м x 0,5 мм | 1 шт. |
| 2. | Самослипающаяся гидроизоляционная мастика 51x1.65мм длина 3м | 1 шт. |
| 3. | Изолента ПВХ белый 25 ммx20 м, d 74 мм | 1 шт. |
| 4. | Комплект для очистки кабеля СС-2: Клейкая противоскользящая лента прозрачная 25 мм x 5м Салфетка пропитанная праймером 3М 94EF | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| 5. | Защитные перчатки с полиуретановым покрытием, размер 10 | 1 шт. |
| 6. | Сумка арт. С-003 | 1 шт. |
| 7. | Паспорт | 1 шт. |

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Комплект для ремонта оболочки кабеля соответствует техническим условиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 и признан годным к эксплуатации.

Контроллер ОТК

Дата выпуска

Укомплектовал _____

Подпись

(_____)

ФИО

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.73.30-021-127191850-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию

Адрес завода-изготовителя:

РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 1/1

ООО "Квазар", тел. (347) 225-00-52, (495) 255-77-08

www.kvazar-ufa.com