



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.MO10.H00306

Срок действия с 13.11.2017 по 12.11.2020

№ 0152933

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Датчики газов Dräger модели Dräger Polytron 8310, Dräger Polytron 8700

Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
26.51.53.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011 с подтверждением уровня функциональной безопасности SIL2

код ТН ВЭД
9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Dräger Safety AG & Co. KGaA
Адрес: Revalstrasse 1, 23560 Lübeck, ГЕРМАНИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Дрегер"
Адрес: 107076, Москва, улица Электроставская, дом 33, строение 4
Телефон: 8 495 775-15-20, Факс: 8 495 775-15-21, E-mail: info.russia@draeger.com,
ИНН: 7710312462

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 518-11/12-ЦИ, 524-11/12-ЦИ от 10.11.2017 года, выданных испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ушаков

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации