

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00136/19

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025608

Акционерное общество «Электронстандарт-прибор» (АО «Электронстандарт-прибор»). Юридический адрес: Россия, 192286, Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 35, корпус 2. Фактический адрес: Россия, 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, Промзона-2. ОГРН: 1027807967846. Телефон: +7 (81371) 91-825. E-mail: info@esp.com.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электронстандарт-прибор» (АО «Электронстандарт-прибор»). Юридический адрес: Россия, 192286, Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 35, корпус 2. Фактический адрес: Россия, 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, Промзона-2. ОГРН: 1027807967846. Телефон: +7 (81371) 91-825. E-mail: info@esp.com.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61); Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Электронная почта: info@pozhaudit.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, выдан 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые ИП 113-1-Н ДОТЭС-3, ИП 113-1-Н ДОТЭС-4, выпускаемые по техническим условиям ЖСКФ.405242.004 ТУ, серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменениями № 1, 2), пункты: 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3 (примечание); ЖСКФ.405242.004 ТУ.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-1/05-2019 от 06.05.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протоколы испытаний № 22106243-18-СИЦ от 27.11.2018 г., 22106236-18-СИЦ от 27.11.2018 г. испытательной лаборатории Ассоциации «Сертификационный Испытательный Центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21ME95, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 196/ОС-18 от 10 октября 2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ЖСКФ.405242.004 ТУ, эксплуатационная документация

Срок действия сертификата соответствия с 29.05.2019 по 28.05.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

В.И. Заикин

инициалы, фамилия