



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича
заявляет, что регуляторы давления газа РДК-50СВ (согласно приложению 1 к декларации на одном листе)

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

ТУ ВУ 100270876.205-2020 «Регуляторы давления газа РДК-50СВ»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 591 0,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 976 от 30.09.2021, выданного Испытательным центром отдела метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112.2.0567;

сертификата на тип продукции № ЕАЭС ВУ/112 003.043 от 05.11.2021, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02.

Схема декларирования соответствия – 5д.

Дополнительная информация:


ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»

ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке»

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 003 10296 выдан 13.06.2020 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Срок службы изделий и условия хранения указаны в паспорте.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.11.2026 включительно.


(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)


Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 003.02 03270

Дата регистрации декларации о соответствии

15.11.2021

№ п/п	Регуляторы давления газа РДК-50СВ
1	Регулятор давления газа РДК-50СВ-Л (1,8-10) – диапазон настройки выходного давления от 1,8 до 10 кПа, направление потока газа влево
2	Регулятор давления газа РДК-50СВ-П (1,8-10) – диапазон настройки выходного давления от 1,8 до 10 кПа, направление потока газа вправо
3	Регулятор давления газа РДК-50СВ-Л (10-50) – диапазон настройки выходного давления от 10 до 50 кПа, направление потока газа влево
4	Регулятор давления газа РДК-50СВ-П (10-50)– диапазон настройки выходного давления от 10 до 50 кПа, направление потока газа вправо
5	Регулятор давления газа РДК-50СВ-Л (50-100) – диапазон настройки выходного давления от 50 до 100 кПа, направление потока газа влево
6	Регулятор давления газа РДК-50СВ-П (50-100)– диапазон настройки выходного давления от 50 до 100 кПа, направление потока газа вправо
7	Регулятор давления газа РДК-50СВ-Л (100-600) – диапазон настройки выходного давления от 100 до 600 кПа, направление потока газа влево
8	Регулятор давления газа РДК-50СВ-П (100-600)– диапазон настройки выходного давления от 100 до 600 кПа, направление потока газа вправо

Директор


(подпись)



Осольенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,
отвечающей требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС ВУ/112 003.043

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь;
телефон: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь;

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ: регулятор давления газа РДК-50СВ-Л (1.8-10, 100-600), номинальный диаметр (условный проход) DN=50 мм; диапазон входного давления PN 0,05-1,2 МПа; диапазоны настройки выходного давления (1.8-10, 100-600 кПа); габаритные размеры, не более: строительная длина 230 мм, длина 380 мм, ширина 420 мм, высота 425 мм; материал корпуса – алюминий АК-12;

ТУ ВУ 100270876.205-2020 «Регуляторы давления газа РДК-50СВ».

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний: № 976 от 30.09.2021 (Испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции Республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации №ВУ/112.2.0567); Обоснование безопасности на регуляторы давления газа РДК-50СВ, 11-19.3.00.000 ОБ; сборочного чертежа 11-19.3.00.000СБ; технических условий ТУ ВУ 100270876.205-2020 «Регуляторы давления газа РДК-50СВ»; Паспорт «Регулятор давления газа РДК-50СВ» 11-19.3.00.000 ПС.

Свидетельство о качестве на отливки из алюминиевого сплава б/н от 29.07.2020 (Обособленное хозяйственное структурное подразделение «Научно-исследовательский институт импульсных процессов с опытным производством», ул. Платонова, 12Б, г. Минск, Республика Беларусь);

Сертификат № 25 от 05.08.2020 (Общество с ограниченной ответственностью «Мценский завод по обработке цветных металлов», Россия, 303031, Орловская область, Мценский район, с/п Подмокринское, п. Воля, ул. Магистральная, 2Б);

Сертификат качества №4593-2 от 31.07.2020 (Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный центр гефест», 109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский 28А, Россия);

Сертификат № 3087 от 12.08.2020 (Открытое акционерное общество «КУЗОЦМ», Россия, 623414, г. Каменск-Уральский, Лермонтова, 40);

Паспорт Д (Открытое акционерное общество «Беларусьрезинотехника», ул. Минская, 102, г. Бобруйск, Республика Беларусь);

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

место нахождения: Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь;
телефон: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты: info@belgim.by;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» (п.7.12);
ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке» (п.4.1).

ДАТА ВЫДАЧИ 05.11.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Захаренкова Ирина Викторовна

Эксперт (эксперт-аудитор)

Атрашевский Юрий Васильевич