

Свидетельство о приёмке

Метеодисплей ICB MD-07 для метеостанций IMETEOLABS

№ _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Свидетельство об упаковке

Устройство упаковано ООО "АйСиБиКоМ" согласно требованиям, технических условий на прибор и конструкторской документации.

Дата упаковки _____ Печать _____

Особые отметки:

Метеодисплей для метеостанций IMETEOLABS модель ICB MD-07

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Панели дистанционного управления, контроля и сбора данных ICB MD-07 предназначены для работы с контроллерами и измерительными приборами, поддерживающими Modbus RS232/485 или Modbus TCP/IP протокол передачи данных.

Может применяться в модульных установках для автоматизации производственных процессов.

Область применения:

- Объекты метеорологии
- Объекты промышленности и инфраструктуры

Наименование изделия: Метеодисплей ICB MD-07

Обозначение: ICB MD-07

2. Комплектность поставки модуля

Наименование	Количество
Панель ICB MD-07	1
Разъём питания	1
Интерфейсный разъём DB-9	1
Кронштейны и винты	1
Руководство по эксплуатации	1 (на партию)
Паспорт	1
Упаковка	1

3. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Наименование характеристики	Значение
Диагональ	7"
Разрешение	800x480
Тип подсветки	LED
Цветность	16 млн цветов
Тип сенсора	4x проводной резистивный
Процессор	Cortex A8
Частота	600 МГц
ОЗУ	128 Мб
Flash (встроенный)	128 Мб
Ethernet	10/100 Base-T x 1
Последовательный интерфейс	COM2 (RS-485 2W)
USB хост	1xUSB2.0
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Поддержка MPI	187,5 К
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты лицевой панели	IP65
Охлаждение	безвентиляторное
Крепление	в щит
Посадочное отверстие	192x138 мм
Габариты	200.4x146.5x34 мм
Вес (нетто)	0.52 кг
Рабочая температура	0...+50°C
Температура хранения	-20...+60°C
Потребляемый ток	0.5А

Гарантийный талон на ремонт (замену) прибора

Метеодисплей ICB MD-07 для метеостанций IMETEOLABS

Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Работы по устранению неисправностей _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____

Адрес владельца _____

Гарантии изготовителя

ООО «АйСиБиКоМ» гарантирует работу устройства в течение 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации согласно руководству пользователя.

В течение гарантийного срока ремонт устройства осуществляется за счет организации производителя ООО «АйСиБиКоМ».

При отказе устройства в течение гарантийного срока, оно должно быть возвращено в ООО «АйСиБиКоМ» для ремонта или замены.

Гарантия не распространяется:

- при повреждении изделия по вине потребителя
- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации
- по истечении срока гарантии

Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 143441, Московская обл, г.Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, 17, пом 21-28

Сайт: <https://icbcom.ru/>

Электронная почта: sales@icbcom.ru

3. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Наименование характеристики	Значение
Диагональ	7"
Разрешение	800x480
Тип подсветки	LED
Цветность	16 млн цветов
Тип сенсора	4x проводной резистивный
Процессор	Cortex A8
Частота	600 МГц
ОЗУ	128 Мб
Flash (встроенный)	128 Мб
Ethernet	10/100 Base-T x 1
Последовательный интерфейс	COM2 (RS-485 2W)
USB хост	1xUSB2.0
Поддержка Modbus	RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP
Поддержка MPI	187,5 К
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты лицевой панели	IP65
Охлаждение	безвентиляторное
Крепление	в щит
Посадочное отверстие	192x138 мм
Габариты	200.4x146.5x34 мм
Вес (нетто)	0.52 кг
Рабочая температура	0...+50°C
Температура хранения	-20...+60°C
Потребляемый ток	0.5А

Гарантийный талон на ремонт (замену) прибора

Метеодисплей ICB MD-07 для метеостанций IMETEOLABS

Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Работы по устранению неисправностей _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____

Адрес владельца _____

Гарантии изготовителя

ООО «АйСиБиКоМ» гарантирует работу устройства в течение 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации согласно руководству пользователя.

В течение гарантийного срока ремонт устройства осуществляется за счет организации производителя ООО «АйСиБиКоМ».

При отказе устройства в течение гарантийного срока, оно должно быть возвращено в ООО «АйСиБиКоМ» для ремонта или замены.

Гарантия не распространяется:

- при повреждении изделия по вине потребителя
- при несоблюдении потребителем условий эксплуатации
- по истечении срока гарантии

Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 143441, Московская обл, г.Красногорск, д. Путилково, тер. Гринвуд, 17, пом 21-28

Сайт: <https://icbcom.ru/>

Электронная почта: sales@icbcom.ru

Свидетельство о приёмке

Метеодисплей ICB MD-07 для метеостанций IMETEOLABS

№ _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Свидетельство об упаковке

Устройство упаковано ООО "АйСиБиКоМ" согласно требованиям, технических условий на прибор и конструкторской документации.

Дата упаковки _____ Печать _____

Особые отметки:

Метеодисплей для метеостанций IMETEOLABS модель ICB MD-07

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Панели дистанционного управления, контроля и сбора данных ICB MD-07 предназначены для работы с контроллерами и измерительными приборами, поддерживающими Modbus RS232/485 или Modbus TCP/IP протокол передачи данных.

Может применяться в модульных установках для автоматизации производственных процессов.

Может применяться в модульных установках для автоматизации производственных процессов.

Область применения:

- Объекты метеорологии
- Объекты промышленности и инфраструктуры

Наименование изделия: Метеодисплей ICB MD-07

Обозначение: ICB MD-07

2. Комплектность поставки модуля

Наименование	Количество
Панель ICB MD-07	1
Разъём питания	1
Интерфейсный разъём DB-9	1
Кронштейны и винты	1
Руководство по эксплуатации	1 (на партию)
Паспорт	1
Упаковка	1