



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА», свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации за № 100270876,

юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,

тел. +37517 207 65 61, факс +37517 213 06 23,

e-mail: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Коробченко Вячеслава Федоровича

заявляет, что Клапаны предохранительные запорные КПЗЭ с электроприводом и дистанционным управлением (приложение 1 на одном листе),

изготовленные Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «БЕЛГАЗТЕХНИКА», юридический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, фактический адрес: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, выпускаемые по ТУ ВУ 100270876.159-2012, код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 40 900 9, серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011).

Декларация о соответствии принята на основании Сертификата на тип продукции № ТС ВУ/112 003.013 от 02.11.2015, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02 от 25.10.2001г.

Дополнительная информация: Гарантии изготовителя, срок службы изделия и условия хранения указаны в Руководстве по эксплуатации 14-10.3.01.000 РЭ.

Декларация о соответствии распространяется также на продукцию, изготовленную с апреля 2015 до даты регистрации декларации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.11.2020



В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № _____ ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 14739
Дата регистрации декларации о соответствии 01.12.2015

№ п/п	Наименование продукции	Модель	Специальные условия применения
1	Клапан	КПЗЭ-50-00	Диапазон настройки выходного давления 0,0015-0,003 МПа
2	Клапан	КПЗЭ-50-01	Диапазон настройки выходного давления 0,003 – 0,008 МПа
3	Клапан	КПЗЭ-50-02	Диапазон настройки выходного давления 0,008 – 0,02 МПа
4	Клапан	КПЗЭ-50-03	Диапазон настройки выходного давления 0,02 – 0,05 МПа
5	Клапан	КПЗЭ-50-04	Диапазон настройки выходного давления 0,05 – 0,15 МПа
6	Клапан	КПЗЭ-50-05	Диапазон настройки выходного давления 0,15 – 0,6 МПа



В.Ф.Коробченко

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР010 003 14739
Дата регистрации декларации о соответствии 01.12.2015